РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-02-460 (1)
Гр. Плевен, ...13.11.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район” заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения № 11520415/15.09.2022г. придружено с изискващите се от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се изменят

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: не се изменя

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Във връзка с изпълнение на условията на разрешителното и предстояща проверката за приемане на кладенеца е подадена документация с вх. № КД-07-2318(3)/15.09.2025 г. Направена е проверка на място, за което е съставен констативен протокол № 1 –ГА-9/06.11.2025 г. При проверката се установи, че има изменение в местоположението на ТК, помпеното оборудване и изграждането на шахтата, което налага изменение на разрешителното. Във връзка с различните параметри на монтираната потопяема помпа ще се изменят и параметрите на водовземане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
„ТК – Агро Егер – Тервел” *(Тръбен кладенец)*
Около устието на кладенеца ще се изгради надземна постройка.
За експлоатацията на кладенеца е монтирана потопяема помпа SAER модел S-181B/12 с работен макс. дебит 25 л/сек и напор 240 м, спусната на дълбочина 230 м.

4. Място на водовземане:
Поземленият имот не се изменя, променено е мястото на изграждане на кладенеца
Географски координати в система WGS 84:
N 43°44'20.159565" E 27°25'46.361197"
Надморска височина в Балтийска височинна система:
Z = 249.346 м

5. Обект на водоснабдяване: не се изменя

6. Проектни параметри на използването:
Среднодеионощен дебит – 15.5 л/сек
Максимален дебит – 25 л/сек за 15 часа/ден
Останалите параметри не се изменят

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
Не се изменят

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЗЗЛД

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"